

Obec Pobedim

916 23 Pobedim

sp.č. A/2019/00303/Ge

Pobedim, dňa 13.05.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

„TN Pobedim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“,

PS 01 Transformačná stanica EH6,

SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblové vedenie, SO 03 Rekonštrukcia NN prípojok

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518

verejná vyhláška!

Rozhodnutie

Obec Pobedim, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), prerokoval návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TN Pobedim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“, PS 01 Transformačná stanica EH6, SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblové vedenie, SO 03 Rekonštrukcia NN prípojok navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518 z 30.01.2019 v územnom konaní s účastníkmi konania, dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi.

Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby

„TN Pobedim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“,

PS 01 Transformačná stanica EH6,

SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblové vedenie, SO 03 Rekonštrukcia NN prípojok, ktorá bude umiestnená na pozemkoch reg. "C" parc. č. 1303/1, 559/1, 519, 626, 663/1, 689/1, 690, 694, 764, 1321/1, reg. "E" parc. č. 1240/12, 2201/2, 2201/1, 1240/3, 2200, 901/2 v kat. území Pobedim.

Účel, popis a členenie stavby:

Účelom stavby je posilnenie existujúceho NN vzdušného vedenia v obci Pobedim vybudovaním nového VN káblového vedenia - z VN linky spoj. pole č. 208-499 k novej kioskovej transformačnej stanici, vybudovaním novej kioskovej TS, ktorá sa osadí v lokalite Kutnárska ul. a posilní sa dotknutá časť centra obce. Dosiahne sa možnosť vyvedenia nových NN káblových vývodov z NN rozvádzača TS EH6 a jeho prepojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a jeho posilnenie. Zrekonštruuje sa časť NN vzdušného vedenia a domových prípojok od podp. bodu č. 81 po nový podp. bod, ktorý sa prepojí s existujúcou NN vzdušnou sieťou smerom k podp. bodu č. 80.

PS 01 Transformačná stanica EH6

- betónová kiosková bloková TS; 3,2 x 2,71 m; v. 2,6 m

SO 01 VN káblové vedenie

- z podperného bodu č. 195 sa vyvedie nový VN kábel s uložením do zeme, s pokračovaním popri prístupovej ceste a križovaním asphalt. cesty III/1222 a následným pokračovaním popri komunikácii zväčša v zelenom páse po novú TS, kde sa zaústi do VN rozvádzača TS. Cesta III/1222 sa bude križovať podtláčaním. Dĺžka trasy VN káblového vedenia k novej TS EH6 káblom NA2XS2Y 3x(1x240) mm² je 560 m, v trase kábla bude aj rúra HDPE v dĺ. 560 m.

SO 02 NN káblové vedenie

- z NN rozvádzača navrhutej kioskovej TS EH6 budú vyvedené štyri nové káble NAYY-J 4x240 mm²

- dva NN káble prejdú cez asfaltovú cestu na druhú stranu a cez nové skrine VRIS1 + K sa na existujúcom podp. bode č. 45 vyvedie jeden kábel v smere na p.b. č. 44 a jeden kábel v smere na p.b. č. 62 a prepoja sa s existujúcim NN vzdušným vedením AlFe

- dva NN káble prejdú cez asfaltovú cestu a zelený pás a cez nové skrine VRIS1 + K sa na existujúcom podp. bode č. 63 vyvedie jeden kábel v smere na p.b. č. 64 a jeden kábel v smere na p.b. č. 62 a prepoja sa s existujúcim NN vzdušným vedením AlFe

- celková dĺžka káblov NAYY-J 4x240 mm² je 110 m

- na podperné body č. 63, 45, 51, 61 a 36 sa namontujú skrine VRIS – celkom 7 ks.

SO 03 Rekonštrukcia NN prípojok

- pri starej TS 0049-002 určenej na zrušenie sa zrekonštruje časť NN vzdušného vedenia a domových prípojok od p.b. č. 81 po nový podp. bod 2x10,5/12, ktorý sa prepojí s NN vzdušnou sieťou smer p.b. č. 80

- existujúce NN vzdušné vedenie smerujúce od p.b. č. 80 sa presmeruje z TS 0049-002 a ukončí sa na novom betónovom podpernom bode 2x10,5/12, ktorý sa umiestni pri starej TS 0049-002 určenej na demontáž

- od nového betónového p.b. 2x10,5/12 až po existujúci betónový p.b. Db č. 81 sa existujúce NN vzdušné vedenie zrekonštruje za izolované NN vzdušné vedenie NFA2X 4x16 mm²; súčasne sa zrekonštruje NN prípojka k domu č. 55 za izolované vzdušné vedenie NFA2X 4x16 mm²; na p.b. č. 81 sa osadí poistková skriňa SPP0 pre istenie prípojky k domu č. 55

- navrhnutá rekonštrukcia vodičov NN vzdušného vedenia AlFe bude realizovaná izolovaným vzdušným vedením NFA2X 4x16 mm² v celkovej dĺžke 70 m.

- z nového bet. p.b. 2x10,5/15 sa cez skrinky SPP0 vyvedie do zeme 2 x NN kábel NAYY-J 4x25 mm² v dĺ. 2 x 10 m; jeden NN kábel napojí existujúci ER rozvádzač pre Telekom a druhý NN kábel napojí existujúci ER rozvádzač pre Orange.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú podmienky:

1/ Stavba bude umiestnená a osadená na pozemkoch reg. "C" parc. č. 1303/1, 559/1, 519, 626, 663/1, 689/1, 690, 694, 764, 1321/1; reg. "E" parc. č. 1240/12, 2201/2, 2201/1, 1240/3, 2200, 901/2 v kat. území Pobeďim.

Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie „TN Pobeďim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“, ktorú vypracoval Vladimír Huljak, autorizovaný stavebný inžinier, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.

2/ Dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

3/ Dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Pri stavebných prácach vzniknú rôzne druhy odpadov, ktorých zhodnotenie, t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto tieto práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Pôvodca, resp. držiteľ odpadov sa upozorňuje na § 6 a § 14 od. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viac subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Považany, Stará Turá, Bošáca). Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - v k.ú. Pobedim nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Do tejto dokumentácie je potrebné priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

4/ Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd; vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave, pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám; pracovisko vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok (napr. VAPEX) na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Pre realizáciu novej kioskovej trafostanice (PS 01) požiadať Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona; k žiadosti o súhlas doložiť PD stavby.

5/ Dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodeniu a ničeniu. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín nachádzajúcich sa na pozemkoch dotknutých stavbou, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

Dodržiavať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie z 3.4.2019, č. OU-TN-OSZP1-2019/008838-007/BAL, ktorým bola vo veci žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. povolená výnimka zo zákazu podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie v súvislosti s realizáciou stavby „TN Pobedim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“, ktorá zasahuje do ochranného pásma prírodnej pamiatky brehové porasty Dubovej, v ktorom platí tretí stupeň ochrany. Oprávnenými osobami sú žiadateľ a ním poverené osoby. Kópia rozhodnutia musí byť umiestnená na viditeľnom mieste aj v motorovom vozidle. Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinskej oblasti CHKO Biele Karpaty, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa § 79 zákona môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení § 75 ods. 1 písm. b) zákona.

6/ Začiatok zemných prác súvisiacich so stavbou najmenej s týždenným predstihom písomne ohlásiť KPu Trenčín, s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby. V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby postupovať podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.

Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác musí nález ohlásiť KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

7/ Dodržať podmienky ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, v zmysle vyjadrenia Slovak Telekom a.s., č. 6611831988 z 14.11.2018..

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníckmi dohodnutých SEK – bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a Digi Slovakia o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. V prípade ak na území definovanom v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a Digi Slovakia, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ spoločnosti Slovak Telekom a Digi Slovakia na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území stavby sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.: V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s./Digi Slovakia alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.; - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia; - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním).

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

8/ Dodržať podmienky súhlasného vyjadrenia Ministerstva obrany SR – Agentúry správy majetku Bratislava č. ASM-50-2640/2018 z 2.10.2018: nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

9/ Dodržať podmienky vyjadrenia TVK, a.s. Trenčín č. 2907/2018-2 z 9.10.2018:

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci TVK na základe objednávky predloženej v dostatočnom časovom predstihu; zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov; dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a v zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, ods. 2 – ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia; v tomto pásme je o.i. zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav; - po ukončení realizácie stavby káblového vedenia dodať geodetické zameranie vybudovaných káblov v elektronickej forme.

10/ Dodržať podmienky SPP-Distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0556/2018/Ka z 18.10.2018:

- v záujmovom území stavy sa nachádzajú STL plynovod DN 50, DN 100-OC, D 110-PE, prípojky (max. PN 80 kPa)
- pred realizáciou zemných prác a/alebo začatím vykonávania iných činností požiadať spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. o presné vytýčenie plynárenských zariadení v teréne na základe objednávky na SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);
- v záujme predchádzať poškodeniu plynárenského zariadenia, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred začatím prác;
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácii činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 realizovať po predchádzajúcom vytýčení plyn. zariadení výhradne ručne bez použitia stroj. mechanizmov;
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie - kontrola bude zaznamenaná do stavebného denníka;
- prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené na SPP-D tel.č. 0850 111 727;
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k trestnému činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestnému činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02;
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;

- stavebník je povinný pri križovaní a súbehu navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01;

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- osobitné podmienky:

* súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach križovania navrhovaných vedení technického vybavenia – elektrického zariadenia v zemnom prevedení vrátane uzemňovacej sústavy s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, je povinnosť stavebníka vykonať ich uloženie v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 a pred ich zasypaním prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D

* stavebník je povinný dodržať pri umiestnení obvodu základových pätiiek stĺpov navrhovanej siete elektrických rozvodných zariadení s uzemnením min. vodorovnú vzdialenosť 1 m od plynárenského zariadenia

* v prípade, že stavebník realizuje navrhovanú trasu elektrických zariadení v zemnom prevedení vrátane uzemňovacieho vodiča bezvýkopovou metódou (pretláčaním) v mieste križovania s PZ je povinný dodržať min. stanovenú vzdialenosť pre križovanie s PZ v súlade s TPP 906 01 tab. 7., tým nie sú dotknuté povinnosti stavebníka, aby pri týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 733050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990.

- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhutej zmene.

11/ Dodržať podmienky Západodoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. CD 75707/2018 z 17.10.2018:

- *SO 01 – VN Káblové vedenie* – VN káblová prípojka sa vybuduje z existujúceho vzdušného VN vedenia VN 208-499, z existujúceho podperného bodu; na p.b. sa osadí úsekový odpínač OTE 25/400 a pripojí sa nový VN kábel typu NA2XS2Y 3x(1x240) mm² o dĺžke cca 560 m do navrhutej kioskovej trafostanice; pri križovaní s inými sieťami bude použitá chránička FXKV 200; v trase VN kábla sa pripoloží rúrka HDPE v celej dĺžke trasy kábla.

- *SO 02 - NN káblové vedenie* - z navrhutej kioskovej TS EH6 budú vyvedené štyri NN káblové vývody káblom NAYY-J 4x240 mm² v dĺžke cca 110; dva vývody NN budú ukončené na p.b. č. 45 v dvoch skrinách VRIS 1+K; ďalšie dva vývody budú vyvedené na p.b. č. 63 a ukončené v dvoch skrinách VRIS 1+K.

- *SO 03 - Rekonštrukcia NN prípojok* - pri pôvodnej TS 0049-002 sa osadí nový p.b. 2x10,5/12, na ktorom sa ukončí NN vzdušné vedenie vychádzajúce z TS 0049-002; z novopostaveného p.b. sa napojí káblom typu NFA2X 4x16 mm² cez existujúci p.b. č. 81 domová prípojka domu s.č. 55; z novopostaveného p.b. sa napoja aj zemné d.p. v počte 2 ks.

- *PS 01 - Transformačná stanica EH6* – navrhnutá trafostanica bude voľne stojaca s vnútorným ovládaním typu EH6; trafostanica bude osadená distribučným transformátorom o výkone 400kVA; VN rozvádzač bude typ 8DJH KKT; v NN rozvádzači bude osadený hl. istič OEZ BH630 NE305 a 6x Multivert 400A.

- novovybudovaná TS, VN a NN kábel budú prevádzkované v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

- pred začatím výkopových prác uskutočniť vytýčenie existujúcich káblových vedení v teréne (vytýčenie zabezpečuje p. Valo, č.t. 0918718691).

- pri výkopových prácach nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných el. sietí a celistvosť uzemňovacích sústav.

- pri akomkoľvek poškodení zariadení v správe Západodoslovenská distribučná, a.s. okamžite informovať Západodoslovenská distribučná, a.s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13.

12/ Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-NM-PLO-2018/011618-2, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor dňa 9.11.2018:

- výkopové práce spojené s uložením zemnej VN prípojky (SO 01) si vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy na pozemku parc. reg. CKN č. 1303/1 – orná pôda (podľa stavu EKN na parc.č. 1240/12, 2201/2) po dobu kratšiu ako 1 rok - v tomto prípade je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy
- v prípade, ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohosp. pôdy
- umiestnenie navrhnutého nového betónového podperného bodu 2x10,5/12 v rámci rekonštrukcie NN prípojky (SO 03) na pozemku parc. reg. CKN č. 1321/1 – orná pôda (podľa stavu EKN na parc.č. 901/2) si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých prípadoch väčší ako 25 m², preto nie je potrebné žiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy – v tomto prípade po predložení žiadosti OU vydá pred vydaním stavebného povolenia stanovisko k záberu poľnohospodárskej pôdy.

13/ Dodržať podmienky stanoviska č. OU-NM-OCDPK-2018/010763, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 2.10.2018: - križovanie cesty č. III/1222 bude podtláčaním; - investor min. 14 dní pred začatím prác požiada príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a použitie PDZ na ceste č. III/1222 – k žiadostiam doložiť vyjadrenie SC TSK Trenčín a OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia.

14/ Dodržať podmienky Správy ciest TSK Trenčín, vyjadrenie č. SC/2018/2994 z 5.10.2018:

- realizácia križovania el. káblov s komunikáciou III/1222 bude pretláčaním, bez zásahu do konštrukcie vozovky; do zeleného pásu pri ceste budú uložené káble v dl. cca 5 m
- podmienky zriadenia vecného bremena riešiť s vlastníkom komunikácie – TSK Trenčín

15/ Dodržať podmienky vyjadrenia č. TSK/2018/09387-2, ktoré vydal Trenčiansky samosprávny kraj - úrad TSK Trenčín dňa 29.10.2018:

- pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu správcu komunikácie – Ing. Marián Školík, tel. kontakt 0902 978472, jestvujúci stav dotknutého úseku cesty č. III/1222 a následne zaslať na SC TSK
- križovanie el. vedenia uloženého v chráničke s cestou III/1222 bude realizované pretláčaním popod cestu, v hĺbke min. 1,5 m, bez zásahu do konštrukcie vozovky; štartovacie, cieľové jamy budú realizované mimo cestného telesa cesty III. triedy
- ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k rozkopaniu dotknutého úseku cesty č. III/1222 TSK žiada opravu (rekonštrukciu) celého profilu vozovky – návrh opravy písomne odsúhlasiť so zástupcom SC TSK – Ing. Beáta Kandibová
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. š. 2,75 m prejazdny
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1222
- počas stavebnej úpravy zamedziť znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1222; v prípade znečistenia toto odstrániť okamžite, na vlastné náklady
- pri realizácii stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky dotknutého úseku cesty č. III/1222 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty č. III/1222
- dodržať podmienky správcu komunikácie – Správy ciest TSK uvedené vo vyjadrení č. SC/2018/2994 z 5.10.2018

- požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, <https://www.minv.sk/?ziadosti-17>
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu – kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK – cestmajsterstvo SC TSK Nové Mesto nad Váhom (Ing. Školík Marián, 0902 978472, e-mail: marian.skolik@sctsk.sk)
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie
- po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne vykoná potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku, na vlastné náklady
- TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie
- vo veci zriadenia vecného bremena na pozemku parc. EKN č. 1240/3 k.ú. Pobedim požiadať o stanovisko vlastníka dotknutého pozemku, ktorým je SR – Slovenská správa ciest Bratislava.

16/ Dodržať podmienky vyjadrenia č. SSC/7500/2019/2310/7990, ktoré vydala Slovenská správa ciest Bratislava, dňa 22.3.2019:

- výstavba el. káblových vedení v zastavanom území obce Pobedim križuje cestu III/1222 a je v súbehu s miestnou komunikáciou
- dotyk stavby s cestou III. triedy odsúhlasiť s odborom dopravy úradu TSK Trenčín
- podmienky dotyku stavby s miestnymi komunikáciami odsúhlasiť s ich vlastníkom.

17/ Pred vstupom na pozemky obhospodarované PD Pobedim informovať Poľnohospodárske družstvo Pobedim o harmonograme a rozsahu prác; - termíny výkopových prác koordinovať s termínom zberu plodín na dotknutých pozemkoch, prípadne nahradiť škody vzniknuté na poľnohospodárskych plodinách počas prác; - v prípade prechodu el. kábla popod poľné cesty umiestniť káble do adekvátnej chráničky.

18/ V ďalšom stupni projektu dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a noriem na úseku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.

19/ Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu spracovať tak, aby v plnom rozsahu spĺňala požiadavky určené zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhl.č. 453/2000 Z.z..

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

- pripomienky, ktoré v konaní uplatnilo Poľnohospodárske družstvo Pobedim sú zohľadnené v rozhodnutí, v bode č. 17 podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude začaté stavebné konanie.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 30.01.2019 podal navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, ktorého v konaní zastupuje MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, Nitra – splnomocnenec PhDr. Ľubomíra Beháňová na Obec Pobedim návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: „TN Pobedim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“, PS 01 Transformačná stanica EH6, SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblové vedenie, SO 03 Rekonštrukcia NN prípojok, na pozemkoch reg. "C" parc. č. 1303/1, 559/1, 519, 626, 663/1, 689/1, 690, 694, 764, 1321/1, reg. "E" parc. č. 1240/12, 2201/2, 2201/1, 1240/3, 2200, 901/2 v kat. území Pobedim.

Návrh bol doložený dokumentáciou pre územné rozhodnutie na umiestnenie stavby, účelom ktorej je vybudovanie nového energetického zariadenia.

Začatie územného konania stavebný úrad oznámil dňa 28.2.2019 účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vo veci prerokovania návrhu stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania. Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou v obci Pobedim v dňoch 11.3.2019 až 27.3.2019.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili Obec Pobedim; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest TSK Trenčín; Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín; Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – SEZ Sever Trenčín; SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava; Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Bratislava; Slovenská správa ciest Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Michlovský, s.r.o., Piešťany – vyjadrenia a stanoviská k vydaniu územného rozhodnutia nie sú záporné ani protichodné, boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

V územnom konaní uplatnil pripomienky účastník konania Poľnohospodárske družstvo Pobedim ohľadne koordinácie prác a osadenia chráničiek – pripomienky sú zohľadnené v rozhodnutí, v bode č. 17 podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebnému úradu nie sú známe prekážky pre vydanie rozhodnutia a z toho dôvodu vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „TN Pobedim Kutnárska VNK, TS, NNK, NNV“.

Správny poplatok v sume 400,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bol zaplatený dňa 31.01.2019.

Rozhodnutie bude doručené dotknutým orgánom a účastníkom konania:

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava; PhDr. Ľubomíra Beháňová; Slovenský pozemkový fond Bratislava; Obec Pobedim; Slovenská správa ciest Bratislava; Poľnohospodárske družstvo Pobedim; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; verejná vyhláška v obci Pobedim.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obec Pobedim v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, s uplatnením odvolania na Spoločný úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom. Proti rozhodnutiu doručovanému verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od posledného dňa zverejnenia. Posledný deň zverejnenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Pobedim.

verejná vyhláška v obci Pobedim
vyvesené dňa:
zvesené dňa:



Mgr. Martin Lednický
starosta obce Pobedim