

# Obec Pobedim

916 23 Pobedim

sp.č. A/2019/01025/Ge

Pobedim, dňa 11.12.2019

stavebník: *Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518*

stavba: *„TN Pobedim Zákostolná VNK, TS, NNK, NNV“*

*PS 01 Transformačná stanica EH6,*

*SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblové vedenie,*

*SO 03 Zakabelizovanie NN vedenia a NN prípojky,*

*SO 04 Demontáž VN vzdušného vedenia*

**verejná vyhláška!**

## Stavebné povolenie

Obec Pobedim, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodol: Stavba

**„ TN Pobedim Zákostolná VNK, TS, NNK, NNV “,**

**PS 01 Transformačná stanica EH6, SO 01 VN káblové vedenie,**

**SO 02 NN káblové vedenie, SO 03 Zakabelizovanie NN vedenia a NN prípojky,**

**SO 04 Demontáž VN vzdušného vedenia,**

na pozemkoch reg. "C" parc. č. 1321/1, 323/2, 244, 243/2, 242, 1130/2, 1275, 1276/1, 1197/2, reg. "E" parc. č. 911, 909, 908, 907, 906, 905, 903, 902, 901/2, 2193/8, 2191/11, 778/3, 778/1, 2247/11, 2247/3, 2245/3, 2245/1, 2171/14, 649/21, 649/22, 649/32, 2174/1, 2174/4, 2171/13 v k.ú. Pobedim, v obci Pobedim, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 sa podľa § 66 stavebného zákona

### p o v o l u j e .

*Účel, popis a členenie stavby:*

Účelom stavby je posilnenie existujúceho NN vzdušného vedenia v obci Pobedim vybudovaním nového káblového vedenia - z VN linky č. 208-499 k novej kioskovej TS a vybudovaním novej kioskovej TS, ktorá sa osadí v obci v miestach kde v súčasnosti končia NN vedenia z dvoch trafostaníc a posilní sa oblasť budúceho rozvoja obce. Dosiahne sa možnosť vyvedenia nových NN káblových vývodov z NN rozvádzača TS EH6 a jeho prepojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a jeho posilnenie. Zrekonštruuje sa časť NN vzdušného vedenia a domových prípojok od podp. bodu č. 98 po podp. bod č. 101.

*PS 01 Transformačná stanica EH6*

- betónová kiosková blokovaná TS; 3,2 x 2,71 m; v. 2,6 m

*SO 01 VN káblové vedenie*

- VN káblová prípojka, ktorá bude napájať novú kioskovú TS EH6 sa vybuduje z existujúceho VN vzdušného vedenia linky č. 208 z existujúceho podperného bodu (druhý v poradí za UV 76/208), ktorý sa vymení za 2x10,5/20



- nový VN kábel sa vyvedie cez obmedzovače napätia vn, ktoré sa osadia na vymenený betónový podperný bod 2x10,5/20 osadený vo vn vzdušnej linke č. 208

- VN káblové vedenie sa uloží v zemi, (orná pôda) a ďalej pokračuje popri poľnej ceste, ktorú v lokalite pred mostom cez vodný tok Dubová prekrízuje; VN kábel bude podtlačený popod vodný tok Dubová riadeným podtlakom; ďalej VN kábel prekrízuje asfaltovú cestu III/1258 po úroveň transformačnej stanice a zaústi sa do VN rozvádzača v novej kioskovej trafostanici; cesta III/1258 sa bude križovať podtláčaním; dĺžka trasy VN káblového vedenia k novej TS EH6 káblom NA2XS2Y 3x(1x240) mm<sup>2</sup> je 800 m; v trase VN kábla sa pripoľoží aj rúra HDPE v dl. 800 m.

#### *SO 02 NN káblové vedenie*

- z NN rozvádzača navrhutej kioskovej TS EH6 budú vyvedené tri nové káble NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>; všetky tri NN káble prejdú cez asfaltovú cestu na druhú stranu a cez nové skrine 3xVRIS1+K sa vyvedú na vymenený betónový podperný bod č. 98, kde sa káble prepoja s existujúcim NN vzdušným vedením AIFe

- 1 x NN kábel napojí smer p.b. č. 97 a 2 x NN káble sa prepoja s rekonštruovaným NN vedením smer p.b. č. 99

- celková dĺžka káblov NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> je 111 m

#### *SO 03 Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia*

- od vymeneného betónového p.b. 9/10 č. 98 po existujúci betónový p.b. Db č. 101 sa existujúce NN vzdušné vedenie zrekonštruuje za izolované NN vzdušné vedenie 2 x NFA2X 4x95 mm<sup>2</sup>

- navrhnutá rekonštrukcia vodičov NN vzdušného vedenia AIFe bude realizovaná izolovaným vzdušným vedením 2 x NFA2X 4x95 mm<sup>2</sup> v dĺžke 2 x 105 m

- na p.b. 101 sa namontujú 2 ks VRIS 1; na p.b. 131 sa urobí rozpojovací bod a namontuje skriňa VRIS 1; na p.b. 109 sa namontuje VRIS 1

- všetky existujúce NN prípojky sa znovupripoja na rekonštruované NN vzdušné vedenie NFA2X; k domom č. 415, 419, 422 sa vymenia existujúce vzdušné prípojky za nové NFA2X 4x16 mm<sup>2</sup>; existujúce poistkové skrinky SPP sa zdemontujú a vymenia v počte 8 ks za nové poistkové skrinky SPP0 (3x63A) a namontujú sa na vyznačené bet. podperné body.

#### *SO 04 Demontáž VN vzdušného vedenia*

- existujúca časť 22 kV vzdušného vedenia č. 208 a vodičmi AIFe sa zdemontuje od vymeneného p.b. 2x10,5/20 (druhý p.b. za UV 76/208) a ďalej v trase po existujúcu stožiarovú TS 0049-002, ktorá sa tiež zdemontuje; celková dl. trasy demontáže častí VN vzdušného vedenia je 155 m.

#### *Pre uskutočnenie stavby sa určujú podmienky:*

**1/** Stavbu uskutočniť v súlade s podmienkami územného rozhodnutia stavby „TN Pobedim Zákostolná VNK, TS, NNK, NNV“, ktoré vydala Obec Pobedim dňa 13.05.2019, pod sp.č. A/2019/00304/Ge, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 1.7.2019.

**2/** Stavbu realizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Vladimír Huljak, autorizovaný stavebný inžinier, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, v 09/2018, zák.č. L13.0758.18.0002, zodpovedajúci za jej realizovateľnosť v zmysle § 46 stavebného zákona.

**3/** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.



4/ Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.

5/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, dodávateľ stavby pred jej začatím stavebník oznámi stavebnému úradu, s doložením príslušných dokladov a oprávnení.

6/ Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ku ktorému pripojí doklady v zmysle stavebného zákona a vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

7/ Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete a telekomunikačné vedenia ich správcami, dodržať ich ochranné pásma (zákon o energetike, zákon o elektronických komunikáciach) a technické normy. Križovania a súběhy inžinierskych sietí realizovať podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení, túto v plnom rozsahu rešpektovať. Rozkopanie verejného priestranstva realizovať na základe príslušného povolenia.

8/ Stavba bude začatá po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, lehota pre ukončenie stavby je 12/2020.

9/ Začatie stavebných prác stavebník písomne ohlásí na stavebný úrad.

10/ Stavbu označiť identifikačnou tabuľou v zmysle §66 ods. 3 písm.j., stavebného zákona č.50/1976 zb.z. v znení neskorších predpisov.

11/ Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa overenej projektovej dokumentácie, fyzickou alebo právnickou osobou na to oprávnenou.

12/ Začiatok zemných prác súvisiacich so stavbou najmenej s týždenným predstihom písomne ohlásiť KPÚ Trenčín, s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby. V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby postupovať podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov.

Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác musí nález ohlásiť KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

13/ Dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Pri stavebných prácach vzniknú rôzne druhy odpadov, ktorých zhodnotenie, t.j. materiálové a energetické využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto tieto práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Pôvodca, resp. držiteľ odpadov sa upozorňuje na § 6 a § 14 od. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).



V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viac subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Považany, Stará Turá, Bošáca). Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - v k.ú. Pobedim nie je povolená skládka pre ukladanie odpadov.

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Do tejto dokumentácie je potrebné priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

**14/** Dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodeniu a ničeniu. Zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín nachádzajúcich sa na pozemkoch dotknutých stavbou, ktoré nebudú predmetom výrubu (STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 25.3.2019 vydal rozhodnutie č. OU-TN-OSZP1-2019/008879-004/BAL, ktorým vo veci posúdenia možného významného vplyvu na územie európskeho významu SKUEV0564 Dubová v súvislosti s realizáciou stavby „TN Pobedim Zákostolná VNK, TS, NNK, NNV“ (žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s.) vydal odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4 zákona k zámeru realizácie stavby „TN Pobedim Zákostolná VNK, TS, NNK, NNV“, kde sa konštatuje, že uvedená činnosť nebude mať samostatne alebo v kombinácii i iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskeho významu SKUEV0564 Dubová, čím nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**15/** Pri realizácii dodržať podmienky súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ktorý vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 20.09.2019, č. OU-NM-OSZP-2019/011555-02.

Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd; vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku PH a mazacích olejov do pôdy a podzemných vôd; pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám; pracovisko vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok (napr. VAPEX) na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

**16/** Pri realizácii stavby dodržať podmienky a vykonať všetky objektívne účinné opatrenia pre ochranu zariadení v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, pred realizáciou výkopových prác objednať vytýčenia TKZ, v zmysle vyjadrenia Slovak Telekom a.s., č. 6611925412 z 10.9.2019.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI Slovakia s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, [frantisek.chupac@telekom.sk](mailto:frantisek.chupac@telekom.sk), +421 32 6521289.



V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkmi dohodnutých SEK – bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a Digi Slovakia o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. V prípade ak na území definovanom v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a Digi Slovakia, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ spoločnosti Slovak Telekom a Digi Slovakia na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území stavby sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.: V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s./Digi Slovakia alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.; - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia; - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, [hradil@suptel.sk](mailto:hradil@suptel.sk), 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.



Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)). Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**17/** Dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

**18/** Dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a noriem na úseku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.

**19/** Dodržať podmienky vyjadrenia TVK, a.s. Trenčín č. 2754/2018-2 z 28.9.2018:

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytyčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci TVK na základe objednávky predloženej v dostatočnom časovom predstihu;
- trasy navrhnutých káblov zosúladiť s vytyčenou trasou verejného vodovodu;
- zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov; dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a v zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, ods. 2; - správnosť spôsobu križovania navrhnutých káblov s inž. sieťami v správe TVK ešte pred zasypaním písomne odsúhlasiť pracovníkmi TVK;

- ku kolaudácii stavby predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania káblov s inž. sieťami v správe TVK.

**20/** Dodržať podmienky SPP-Distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0800/2018/Ga z 17.10.2018:

- v záujmovom území stavy sa nachádzajú STL plynovod a pripojovacie plynovody
- pred realizáciou zemných prác a/alebo začatím vykonávania iných činností požiadať spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. o presné vytyčenie plynárenských zariadení v teréne na základe objednávky na SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk));

- v záujme predchádzať poškodeniu plynárenského zariadenia, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m;

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred začatím prác;

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácii činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;

- stavebník je povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 realizovať po predchádzajúcom vytyčení plyn. zariadení výhradne ručne bez použitia stroj. mechanizmov;

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie - kontrola bude zaznamenaná do stavebného denníka;



- prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené na SPP-D tel.č. 0850 111 727;
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k trestnému činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestnému činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02;
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri križovaní a súbehu navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01;
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhnujej zmene.

**21/** Prípadné poškodenie susedných nehnuteľností / stavieb, pozemkov, porastov, atď. / dať do pôvodného stavu, vzniknutú škodu je stavebník povinný uhradiť podľa platných predpisov.

**22/** Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií, k nadmernému obťažovaniu okolia prachom a hlukom.

**23/** Dodržať podmienky ZSDIS, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. CD 72777/2018 z 15.10.2018:

- *SO 01 – VN Káblové vedenie* – VN káblová prípojka sa vybuduje z existujúceho vzdušného VN vedenia VN 208, z existujúceho p.b., ktorý sa vymení za nový 2x10,5/20; - na novom p.b. budú osadené obmedzovače prepätia; - navrhnutý kábel typu NA2XS2Y 3x(1x240) mm<sup>2</sup> o dĺžke cca 800 m bude ukončený v navrhnujej novej TS EH6; v trase VN kábla sa pripoľoží rúrka HDPE v celej dĺžke trasy kábla.

- *SO 02 - NN káblové vedenie* - z navrhnujej TS EH6 budú vyvedené tri NN káblové vývody káblom NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> v dĺžke cca 111 m; všetky vývody budú ukončené na p.b. č. 98 , ktorý bude vymenený za nový; káblové NN vývody budú ukončené v skriniach VRIS 1+K.

- *SO 03 - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia* - od vymeneného p.b. č. 98 po existujúci p.b. 101 sa existujúce vzdušné vedenie zrekonštruje za 2 x NFA2X 4x95 mm<sup>2</sup> v celkovej dĺžke cca 2 x 105 m; - domové prípojky k č.d. 415, 419, 422 sa vymenia za nové vzdušné káblové typu NFA2X 4x16 mm<sup>2</sup>; existujúce prípojkové skrinky SPP sa vymenia za nové istiace skrinky SPP; - na p.b. 139 sa urobí rozpojovací bod a namontuje skriňa VRIS 1; na p.b. 109 sa namontuje VRIS 1.



- *SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia* - existujúca časť vzdušného vedenia sa zdemontuje od vymeneného p.b. po existujúcu TS 0049-002, ktorá sa tiež zdemontuje; celková dl. trasy demontáže VN vzdušného vedenia AlFe je cca 155 m.
  - *PS 01 - Transformačná stanica EH6* – navrhnutá trafostanica bude voľne stojaca s vnútorným ovládaním typu EH6; trafostanica bude osadená distribučným transformátorom o výkone 400kVA; VN rozvádzač bude typ 8DJH KKT; v NN rozvádzači bude osadený hl. istič OEZ BH630 NE305 a 6x Multivert 400A.
  - novovybudovaná TS, VN a NN kábel budú prevádzkované v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
  - pred začatím výkopových prác uskutočniť vytyčenie existujúcich káblových vedení v teréne (vytyčenie zabezpečuje p. Valo, č.t. 0918718691).
  - pri výkopových prácach nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných el. sietí a celistvosť uzemňovacích sústav.
  - pri akomkoľvek poškodení zariadení v správe Západoslovenská distribučná, a.s. okamžite informovať Západoslovenská distribučná, a.s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13.
- 24/** Dodržať podmienky súhlasného vyjadrenia Ministerstva obrany SR – Agentúry správy majetku Bratislava č. ASM-50-2545/2018 z 24.9.2018: nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- 25/** Pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., oprávnenou osobou.
- 26/** Dodržať podmienky stanoviska č. OU-NM-PLO-2019/011995-2, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor dňa 25.10.2019:  
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu parc.č. 2171/13, najmä pred zaburinením pozemku a samonáletom drevín. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parc.č. 2171/13, resp. jej uložením a rozprestretím na inú vhodnú parcelu poľnohospodárskej pôdy. Po realizácii výstavby požiadať Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku, s doložením príslušných podkladov.
- 27/** V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. pri výkopových prácach nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov vzdušných elektr. sietí a celistvosť uzemňovacích sústav. Všetky výkopy zabezpečiť pre vpadnutím osôb, strojov, mechanizmov.
- 28/** Dodržať podmienky stanoviska č. OU-NM-OCDPK-2018/0010460, ktoré vydal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 24.9.2018:
- vedenie navrhnuté v súbehu s cestou III/1258 bude uložené mimo cestného telesa cesty č. III/1258 a križovanie bude zhotovené pretláčaním;
  - investor min. 14 dní pred začatím prác požiada príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a použitie PDZ na ceste č. III/1222 – k žiadostiam doložiť vyjadrenie SC TSK Trenčín a OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste.
- 29/** Dodržať podmienky Správy ciest TSK Trenčín, vyjadrenie č. SC/2019/2484-2 z 8.11.2019:
- realizácia križovania el. káblov s komunikáciou III/1258 bude pretláčaním, bez zásahu do konštrukcie vozovky; štartovacie jamy budú zriadené mimo cestné teleso; križovanie potoka bude mimo mostný objekt
  - počas prác musí zostať prejazdny aspoň jeden jazdný pruh o min. š. 2,75 m
  - pri prácach je potrebné úsek cesty vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií; - počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.



**30/** Pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu správcu komunikácie jestvujúci stav dotknutého úseku cesty č. III/1258

- križovanie el. vedenia uloženého v chráničke s cestou III/1258 bude realizované pretláčaním popod cestu, v hĺbke min. 1,5 m, bez zásahu do konštrukcie vozovky; štartovacie, cieľové jamy budú realizované mimo cestného telesa cesty III. triedy
- ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k rozkopaniu dotknutého úseku cesty č. III/1258, zabezpečiť opravu (rekonštrukciu) celého profilu vozovky – návrh opravy písomne odsúhlasiť so zástupcom správcu komunikácie
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. š. 2,75 m prejazdny
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1258
- počas stavebnej úpravy zamedziť znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. III/1258; v prípade znečistenia toto odstrániť okamžite, na vlastné náklady
- pri realizácii stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky dotknutého úseku cesty č. III/1258 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cesty
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty č. III/1258
- požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, <https://www.minv.sk/?ziadosti-17>
- 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu – kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce správcovi komunikácie
- po ukončení prác prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku
- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne vykoná potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku, na vlastné náklady.

**31/** Dodržať podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 7587/2018/2, CZ 32158/210/2018, ktoré vydal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – odštepny závod Piešťany, dňa 4.10.2018:

- v súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo vodného toku v š. min. 6 m od brehovej čiary, z oboch strán toku, ktoré je potrebné dodržať
- k trasovaniu VN a NN káblového vedenia a realizácii ostatných objektov stavby vč. umiestnenia novej trafostanice SVP nemá pripomienky
- so spôsobom križovania toku pretláčaním koryta SVP súhlasí;
- pomocné jamy aj chráničku umiestniť až za ochranné pásmo toku, chráničku uložiť v hĺbke min. 1,5 od zameranej nivelety dna (od pevného dna); k zameraniu nivelety dna geodetom prizvať pracovníka SVP (Ing. Raksányi) a do detailu križovania predmetnú kótu nivelety dna zapracovať; podľa predloženého detailu chránička kopíruje koryto toku, z oboch strán
- v prípade, že sa nezriadiť vecné bremeno na uloženie VN kábla v koryte vodného toku resp. na pozemku parc.č. 2247/3 KN-E, k.ú. Pobeďim zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uloženie kábla na pozemku v správe SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, a to bezodkladne po zriadení stavby
- začatie ako aj ukončenie prác v dotyku s vodným tokom (križovanie) vopred oznámiť úsekovému technikovi (Ing. Raksányi, 0911 428521) a jeho pokyny rešpektovať
- ukladanie stavebného a iného materiálu (z demontáže) do koryta vodného toku a na pobrežných pozemkoch je zakázané !!!



- pred zásypom pomocných jám, resp. pred ukončením prác na križovaní prizvať pracovníka SVP (Ing. Raksányi), ktorý skontroluje súlad s projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami vyjadrenia SVP š.p.; nevyhodnotenie a nepodpísanie protokolu s abude považovať za nesplnenie podmienok stanovených SVP š.p.
- po ukončení prác na križovaní toku narušený terén rámci ochranného pásma toku uviesť do pôvodného stavu, tzn. zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt
- ku kolaudácii prizvať SVP, š.p.; odovzdať porealizačné zameranie ku križovaniu toku v digitálnej podobe, v súradnicovo systéme, vo formáte DWG, DGN
- vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva povinnosť na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť. Aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko SVP š.p. nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona)
- zriadenie stavby si vyžaduje súhlas Okresného úradu Nové Mesto and Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

**32/** Pred vstupom na pozemky obhospodarované PD Pobedim informovať Poľnohospodárske družstvo Pobedim o harmonograme a rozsahu prác; - termíny výkopových prác koordinovať s termínom zberu plodín na dotknutých pozemkoch, prípadne nahradiť škody vzniknuté na poľnohospodárskych plodinách počas prác; - v prípade prechodu el. kábla popod poľné cesty umiestniť káble do adekvátnej chráničky.

**33/** Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov. Doklady potvrdzujúce vhodnosť použitých výrobkov a materiálov (atesty, certifikáty, atď.) doložiť pri kolaudácii.

**34/** Pri kolaudácii stavby predložiť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.

**35/** Stavebník, dodávateľ stavby v zmysle stavebného zákona je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

**36/** Stavebné povolenie platí 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní).

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: v konaní neboli uplatnené.

#### **Odôvodnenie :**

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 (ďalej len "stavebník"), ktorého zastupuje PhDr. Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina podal dňa 25.9.2019, so zaplatením správneho poplatku dňa 21.10.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „*TN Pobedim Zákostolná VNK, TS, NNK, NNV*“; *PS 01 - Transformačná stanica EH6, SO 01 - VN káblové vedenie, SO 02 - NN káblové vedenie, SO 03 Zakabelizovanie NN vedenia a NN prípojky, SO 04 Demontáž VN vzdušného vedenia*, na pozemkoch reg. "C" parc. č. 1321/1, 323/2, 244, 243/2, 242, 1130/2, 1275, 1276/1, 1197/2, reg. "E" parc. č. 911, 909, 908, 907, 906, 905, 903, 902, 901/2, 2193/8, 2191/11, 778/3, 778/1, 2247/11, 2247/3, 2245/3, 2245/1, 2171/14, 649/21, 649/22, 649/32, 2174/1, 2174/4, 2171/13 v kat. území Pobedim.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Pobedim pre uvedenú stavbu vydala územné rozhodnutie sp.č. A/2019/00304/Ge dňa 13.05.2019.

Účelom stavby je posilnenie existujúceho NN vzdušného vedenia v obci Pobedim vybudovaním nového káblového vedenia - z VN linky č. 208-499 k novej kioskovej TS a vybudovaním novej kioskovej TS, ktorá sa osadí v obci v miestach kde v súčasnosti končia



NN vedenia z dvoch trafostaníc a posilní sa oblasť budúceho rozvoja obce. Dosiahne sa možnosť vyvedenia nových NN káblových vývodov z NN rozvádzača TS EH6 a jeho prepojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a jeho posilnenie. Zrekonštruuje sa časť NN vzdušného vedenia a domových prípojok od podp. bodu č. 98 po podp. bod č. 101.

Stavebný úrad oznámením zo dňa 31.10.2019 oznámil v súlade so stavebným zákonom známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, s upustením od ústneho pojednávania a stanovením lehoty a miesta pre uplatnenie prípadných námietok, pripomienok.

Začatie stavebného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou v obci Pobeďim v dňoch 13.11.2019 až 29.11.2019.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia – projekt stavby spĺňa požiadavky určené ustanoveniami vyhl.č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci konania neuplatnili v konaní námietky, pripomienky.

Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia – vydáva stavebné povolenie.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov v sume 400,- € dňa 21.10.2019.

Rozhodnutie bude doručené dotknutým orgánom a účastníkom konania:

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava; PhDr. Ľubomíra Beháňová; Slovenský pozemkový fond, Bratislava; Obec Pobeďim; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany; Poľnohospodárske družstvo Pobeďim; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Vladimír Huljak - ZSD, a.s.; verejnou vyhláškou v obci Pobeďim.

#### **Poučenie :**

Podľa § 54 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Obec Pobeďim v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, s uplatnením odvolania na Spoločný úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom. Proti rozhodnutiu doručovanému verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od posledného dňa zverejnenia. Posledný deň zverejnenia je dňom doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Pobeďim.



**Mgr. Martin Lednický**  
starosta obce Pobeďim

#### **verejná vyhláška v obci Pobeďim**

rozhodnutie vyvesené: 20. 11. 2019  
zvesené: